

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO*PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE*

Modelo de Certificación

*Certification Modality***No. 03096****Marca de Conformidad****Esquema 5**

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CAJAS DE CONEXIÓN	EN PVC	PLASTIMEC 2X4
	ADAPTADORES CONDUIT	3/4", 1/2" Y 1"

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por:
Manufactured by:

G PLAST ubicado en la calle 17 B No. 32-29 Bogotá D.C., Colombia y
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.- IMEC S.A

Carrera 37 10-07 urbanización industrial Acopi, Yumbo-Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RETIE (Numeral 20.5 y 20.6)

Fecha de Certificación: 18 / 06 / 2008

Última actualización: 11 / 05 / 2018

Fecha de Vencimiento: 10 / 05 / 2021

Fecha máxima para la finalización de las auditorías de seguimiento: 10 / 05 / 2019 y 10 / 05 / 2020



Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 03096

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 18 / 06 / 2008

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 11 / 05 / 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 / 05 / 2021

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CAJAS DE CONEXIÓN FABRICADAS POR G PLAST UBICADO EN LA CALLE 17 B No. 32-29
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.- IMEC S.A. , UBICADA
EN LA CARRERA 37 10-07 URBANIZACIÓN INDUSTRIAL ACOPI, YUMBO-COLOMBIA**

Tipo	En PVC
Referencia	PLASTIMEC 2x4
Dimensiones (mm)	97x53x41
Espesor mínimo de pared (mm)	2,30
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RETIE (Numeral 20.5)

Tipo	Adaptadores conduit		
Referencia	1/2"	3/4"	1"
Espesor de pared mínimo (mm)	1,52	1,52	1,52
Diámetro de entrada máximo (mm)	21,64	26,97	33,79
Diámetro de entrada mínimo (mm)	21,44	26,77	33,53
Ovalamiento (mm)	0,40	0,5	0,5
Diámetro de fondo máximo (mm)	21,33	26,67	33,40
Diámetro de fondo mínimo (mm)	21,13	26,47	33,14
Ovalamiento (mm)	0,40	0,50	0,50
Longitud mínima de campana (mm)	15	16,00	20,00
Aplicación	Adaptadores para cajas de conexión		
Referencial	NTC 5442/2008 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (Numeral 20.6)		

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación