

# IMEC S.A.S.

INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS S.A.S.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TUBO PVC SANITARIA 1 1/2" (48 mm) NORMA TECNICA COLOMBIANA 1087

### DIMENSIONES

DIÁMETRO EXTERIOR	MIN (mm)	48,11
	MAX (mm)	48,41
OVALAMIENTO	MAX (mm)	1,60
ESPESOR DE PARED	MIN (mm)	2,79
	MAX (mm)	3,21
LONGITUD NOMINAL DEL TUBO	DISPONIBLE EN 6 metros	
ENERGIA DE IMPACTO	MIN (J)	81
ATOXICIDAD	REQUISITOS RESOLUCIÓN 501:2017	
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	NO PRESENTA HENDIDURAS NI GRIETAS AL COMPRIMIR EL 40% DEL DIAMETRO INTERNO	
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	INMERSIÓN EN ACETONA	
ROTULADO	SEGÚN LOS REQUISITOS DE NTC 1087:2024	

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYO: HR 50 % ± 5 %; TEMP. =23 °C ± 2 °C

Aprobado: **Coordinador de Laboratorio**

Vig. Mayo 2024