

# IMEC S.A.S.

INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS S.A.S.

R-07-242

Vig. 10/05/2023

Act. 01/12/2025

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TUBO PVC SANITARIA SEMIPESADA 4" (114 mm) NORMA INTERNA IMEC 004

### DIMENSIONES

DIÁMETRO EXTERIOR	MIN (mm)	114,07
	MAX (mm)	114,53
OVALAMIENTO	MAX (mm)	2,40
ESPESOR DE PARED	MIN (mm)	1,57
	MAX (mm)	N/A
LONGITUD NOMINAL DEL TUBO	DISPONIBLE EN 6 metros	
ENERGIA DE IMPACTO	MIN (J)	50
ATOXICIDAD	REQUISITOS RESOLUCIÓN 501:2017	
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	NO PRESENTA HENDIDURAS NI GRIETAS AL COMPRIMIR EL 40% DEL DIAMETRO INTERNO	
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	INMERSIÓN EN ACETONA	
ROTULADO	IMEC S.A.S. "SANITARIA SEMIPESADA " PVC NORMA IMEC 004 IND. COL 114 mm (4") LOTE (LÍNEA, AÑO, MES, DIA) (HORA).	

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYO:HR 50 % ± 5 %;TEMP. =23 °C ± 2 °C

**Aprobado:** Coordinador de Laboratorio